

Kunnossapito. Turvallisuutta ja toimintavarmuutta kaasujärjestelmille.



Luota AGAn asiantuntijoihin kaasujärjestelmien kunnossapidossa.

Turvallisuutta ja varmuutta

Turvallisuudelle ja toimivuudelle asetetut vaatimukset kaasuja käytettäessä ovat tiukat. Kaasujärjestelmän omistaja on vastuussa siitä, että järjestelmä toimii virheettömästi eikä ihmisille tai omaisuudelle aiheuteta vahinkoa. Tuotannon keskeytymättömyys ja tuotteiden laadun varmistaminen on myös tärkeää.

AGA tarjoaa Kunnossapitopalvelua laitteistojen toimivuuden varmistamiseksi. AGAlla on laaja tietämys kaasuista sekä kaasualan määräyksistä ja lainsäädännöstä. Voimme auttaa tarkastusta ja dokumentointia koskevien viranomaismääräysten täyttämässä.

Kunnossapitopalvelun edut

AGAn Kunnossapitopalvelu tuo seuraavia etuja:

- Tuotannon keskeytymisen riski pienenee, kun laitteistot ovat toimintavarmassa kunnossa
- Onnettomuusriski pienenee, kun laitteistot ovat turvallisessa kunnossa
- Tuotteiden laatu varmistuu, kun kaasun saanti on luotettavaa
- Asiakas voi keskittyä ydinliiketoimintaansa, kun AGA huolehtii kaasuasioista
- Tehdyt toimenpiteet on dokumentoitu ja asiakas saa niistä raportin
- Kaasujärjestelmä pidetään kunnossa viranomaismääräysten mukaan

Kunnossapitopalvelun sisältö

- Kaasunjakelijärjestelmien tarkastus
- Tarkastuksen arviointi
- Korjaus ja varaosien vaihto
- Tarkastuspöytäkirja tarkastuksen jälkeen
- Tarkastusmerkki (tarra)
- Korjaushuolto nopeasti

Kunnossapito tehdään sopimuksen mukaisin määrävälein.

Kunnossapitopalvelu käsittää seuraavat toimenpiteet:

- Ulkoisten vaurioiden silmämääräinen tarkastus
- Liitosten vuototestaus
- Kaasupullojen kiinnityksen tarkastus
- Merkintöjen tarkastus
- Kunnossapitopöytäkirjan laatiminen
- Korkea- ja matalapaineletkujen tarkastus
- Kaasukeskusten ja ottopisteiden toiminnan tarkastus
- Säätimien tarkastus
- Varoventtiilien ja ylivirtausventtiilien tarkastus
- Sulkuventtiilien tarkastus
- Takaiskusuojien tarkastus
- Takatulisuojien tarkastus

Yllä olevien toimenpiteiden suorittaminen on tärkeää, koska Painelaitelain (869/1999; luku 2; 3§) mukaan "Painelaite on rakennettava ja sijoitettava ja sitä on hoidettava, käytettävä ja tarkastettava niin, ettei se vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta". Vakuutusyhtiöt edellyttävät, että tulitöissä noudatetaan SFS 5900 –standardia.

Kunnossapito Plus

Kunnossapito Plus -palvelun sisältö määritellään aina asiakaskohtaisesti asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kunnossapitopalveluiden lisäksi voidaan sopimukseen lisätä esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:

- Akuuttitilanteita koskeva palvelusopimus
- Erikoiskoulutuksen saaneet huoltoteknikot toimialan ja asiakkaan tarpeiden mukaan.
- Asiakkaan erityistarpeiden mukainen dokumentointi
- Kaasuanalyysit

Tarkastus

Tarkastuspalvelussa kaasunjakelujärjestelmät tarkastetaan ja asiakas saa raportin toimenpidesuosituksineen.

Lisätietoja puhelimitse tai sähköpostilla AGA-yhteyshenkilöltänne.



AGAn Kunnossapidolla parannat turvallisuutta.